

# 陕西省西咸新区行政审批与政务服务局文件

陕西咸审服准〔2021〕88号

---

## 陕西省西咸新区行政审批与政务服务局 关于富裕 110KV 输变电项目核准的批复

国网西咸新区供电公司：

报来《国网西咸新区供电公司关于申请核准富裕 110KV 输变电工程的函》及有关材料收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为缓解线路重载问题，优化区域电网结构，依据《行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》，同意建设富裕 110KV 输变电工程项目。（项目代码：2103-611200-04-03-519412）。

项目单位为国网西咸新区供电公司。

二、建设地址位于沔东新城斗门街道冯三村，新西宝高速辅道以南，沔河东路以西；线路途经沔东新城斗门街道，能源金贸区高桥街道。

三、项目建设内容包括新建变电站一座，站址面积 3822 m<sup>2</sup>；新建主变 2 台，容量 2×50MVA；本期富裕变新建 110 千伏间隔 4 个，出线 2 回，1 回接入斗门变，1 回接入镐京变；新建架空线路 0.12km，电缆线路长度约 9.3km。10 千伏本期出线 24 回。

四、项目总投资为 10487 万元，其中项目资本金为 2621.75 万元，项目资本金占项目总投资比例为 25%。

五、项目应本着“优先避让、超标治理”的原则，确保变电站站址的选择符合国家环境保护、水土保持等相关法律法规要求。

六、本项目勘察、设计、施工、监理和重要设备材料采购等均采用公开招标方式，招标组织形式为委托招标。请你公司按照《招标投标法》等有关法律法规要求，严格规范招投标行为。

七、按照相关法律、行政法规的规定，核准项目应附前置条件的相关文件是《国网西咸新区供电公司关于申请核准富裕 110KV 输变电工程的函》、陕西省西咸新区沔东新城行政审批与政务服务局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 611202202110002 号）、《西咸新区社会稳定风险评估备案报告表》。


八、如需对项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》《陕西省企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，

及时提出变更申请，我局将按照相应法律法规要求，结合项目具体情况，依法依规作出是否同意变更的书面决定。

九、请国网西咸新区供电公司在项目开工建设前，根据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关手续。

十、项目予以批准决定或者同意变更决定之日起2年未开工建设，需要延期开工的，请国网西咸新区供电公司在2年期限届满的30个工作日前，向我局申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

附件：招标方案核准意见表



陕西省西咸新区行政审批与政务服务中心

2021年7月20日



附件：

## 招标方案核准意见表

建设项目名称：富裕 110KV 输变电工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察	√			√	√		
设 计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监 理	√			√	√		
主要设备	√			√	√		
重要材料	√			√	√		
其 他							

核准意见说明：  
核准同意，请贵单位按照核准意见严格组织招标工作，并注意做好相关的档案管理工作，以备检查。

核准部门盖章  
2021年7月20日



抄送：新区发展改革局

陕西省西咸新区行政审批与政务服务中心

2021年7月20日印发